A - oprawa świetlówkowa rastrowa nasufitowa typu Centura 2 TCS 160 2xTL-D36W HFS C5 - produkcji Philips

B - oprawa świetlówkowa 2x36W z kloszem opalizowanym typ Modella TCS 125 2xTL-D36W/□ - produkcji Philips

C - belka świetlówkowa typu □KJ Medison TCS 054, 1xTL-D36W z kloszem opalizowanym - produkcji PHILIPS

D - oprawa świetlówkowa typu □PK TCW 060, 2xTL-D36W, IP65 - produkcji PHILIPS

E - oprawa świetlówkowa typu □PK TCW 060, 1xTL-D36W, IP65 - produkcji PHILIPS

F - oprawa wnętrzowa typu Lumina □KW1e-236, 2x36W, IP20, klosz satynowany, (część ze zwieszakami linkowymi ZZL dł. 1,50m) - produkcji BRILUM

G - oprawa do świetlówek kompaktowych typu Gondola FWG 211 1xPL-C/4P 26W HF, IP65, biała - produkcji PHILIPS

H - oprawa kanałowa typu HERMI 7063NB, klosz szklany z osłoną drucianą, II kl. izol., IP54, ze świetlówką kompaktową zintegrowaną 18W - produkcji KANLUX

iTECH 3W - oprawa diodowa awaryjna LED typu iTECH 3W 3L/1 (praca awaryjna) z modułem awaryjnym 3h i autotestem AT, IP65 - prod. TM Technologie

WE - oprawa świetlówkowa ewuakacyjna typu SMART 44 1x8W (T5) 308/1 (praca awaryjna) z modułem awaryjnym 3h i autotestem AT, IP 44, z piktogramem "WYJŚCIE AWARYJNE" - prod. TM Technologie

EWAK - oprawa świetlówkowa ewakuacyjna typu SMART 44 1x8W(T5) 308/1 (praca awaryjna) z modułem awaryjnym 3h i autotestem AT, IP44 - prod. TM Technologie

MIASTOPROJEKT CIESZYN spółka z o.o.		
Branża: **Instalacje elektryczne**		Cn **442**
Faza: **Projekt budowlany-wyk.**		
Obiekt: **Rozbudowa, nadbudowa i remont budynku Biblioteki Publicznej Pogwizdów ul. Katowicka 5**		
Treść rysunku: **LEGENDA OPRAW OŚW.**		
Data wykonania: **06/ 2013**	Skala:	
Autor projektu: **Jan Wałach** Nr uprawnień: **B-B 29/77**		
Opracował: **autor**		
Sprawdził: **mgr inż. K. Prochaczek**		
Nr uprawnień: **313/73/Kt**		
Pow. Matrycy w m²	Rys. nr: **13**	