Zał. nr2

Pompa ciepła
VRV IV HP NCH
Schematy instalacji
RXYQ12T



1/2"x1 1/8"

3/8"x3/4"


KHRQ22M64T

1

1/4"x1/2"

KHRQ22M20T

4



sala konferen.


Ind 2
FXAQ50P

3/8"x5/8"

1/4"x1/2"

KHRQ22M20T


5



sala konferen.

Ind 3
FXAQ50P

1/4"x1/2"



sala konferen.


Ind 4
FXAQ50P

3/8"x3/4"

KHRQ22M20T

2

3/8"x5/8"



hall


Ind 1
FXAQ63P

3/8"x5/8"

KHRQ22M20T

3


3/8"x5/8"



sala gier

Ind 5
FXAQ63P

3/8"x5/8"



sala gier

Ind 6
FXAQ63P

OZNACZENIA:

1 węzeł instalacji chłodniczej-trójnik REFNET